



180312341827
有效期至2024年04月29日止

检测报告

岚凯环检字（2020）第 LK05009 号

委托单位：药都制药集团股份有限公司

检测类别：委托检测


河北岚凯监测服务有限公司



2020年5月13日

河北岚凯监测服务有限公司

对本公司检测报告的声明

- 1、检测报告应在封面和骑缝加盖本公司公章，封面加盖  章。
- 2、检测报告应有报告编写人、审核人和签发人签字。
- 3、检测报告涂改、增删无效。
- 4、未经本公司书面批准，部分复制的检测报告无效。
- 5、非本公司人员采集的样品，检测报告仅对送检的当次样品负责。
- 6、未经本公司同意不得将检测报告作为商品广告作用。
- 7、对本检测报告有异议，请在收到检测报告 15 日内向本公司提出。

电话：0312-3565656

邮编：071200

地址：安国市保衡南大街 1 号

一、基本情况

检测性质：委托监测

委托单位：药都制药集团股份有限公司

受检单位：药都制药集团股份有限公司

受检单位地址：安国市东方药城

委托单位联系人：宁浩洁

采样日期：2020年5月11日

分析日期：2020年5月11日-2020年5月12日

现场检测人员：邵丽、张颢骞

实验室分析人员：邵丽、张玉然、张颢骞

二、分析及检测设备

1、废水检测方法及检测设备

序号	检测项目	检测方法	仪器设备	仪器编号	检出限
1	pH	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986	便携式微机型酸度计 PHB-4	YS077	——
2	COD	《水质 化学需氧量的测定 重 铬酸盐法》 HJ 828-2017	——	——	4mg/L
3	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	电热鼓风干燥箱 101-2A	YS022	——
			万分之一天平 AX224ZH/E	YS024	
4	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法》 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 棱光 L5	YS002	0.025 mg/L

三、采样日期、检测项目及采样点位

1、污水监测点位及日期

点位编号	监测时间	点位信息
1#	2020.5.11	厂区污水总排口

四、检测结果

1、废水检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	检测结果					执行标准及标准值	是否达标
			1	2	3	4	均值或范围		
2020-5-11	污水总排口	排水量(m ³ /d)	---	---	---	---	12	---	---
		pH(无量纲)	6.56	6.72	6.63	6.68	6.56~6.72	---	---
		悬浮物(mg/L)	75	63	82	67	72	---	---
		化学需氧量(mg/L)	128	135	122	115	125	---	---
		氨氮(mg/L)	1.22	1.28	1.19	1.31	1.25	---	---

报告编写: 张颖秀

审核: 张颖秀

签发: 刘喜红

日期: 2020年5月13日

以下空白